



**Акционерное общество «Атомкомплект»
(АО «Атомкомплект»)**

Участникам закупки

ул. Б.Полянка, д. 25, стр. 1, Москва, 119180
Телефон (499) 949-47-40, факс (499) 949-47-36
E-mail: info@atomkomplekt.org
ОКПО 66859391, ОГРН 1107746480490
ИНН 7706738770, КПП 770601001

_____ № _____

На № _____ от _____

**О разъяснении положений
закупочной документации**

Уважаемые участники!

В соответствии с подпунктом 2.3) пункта 2) раздела 1 приложения № 12 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее - ЕОСЗ) АО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку шкафа бесперебойного питания системы управления поворотом лопастей (PUPS) ветроэнергетической установки LP2 L100-2.5 МВт для нужд АО "Росатом Возобновляемая энергия" в ответ на запрос участника закупки сообщает следующее:

Вопрос 1:

Уважаемый Заказчик!

Просим дать разъяснения по аукциону в электронной форме на поставку шкафа бесперебойного питания системы управления поворотом лопастей (PUPS) ветроэнергетической установки LP2 L100-2.5 МВт, а именно:

В соответствии с п.3.1.2 Поставщик получает от Заказчика конструкторскую документацию и проверяет ее на полноту, достаточность, актуальность и соответствие Техническому заданию.

В конструкторской документации Заказчика описано оборудование определенного производителя, определенного наименования и модели.

При составлении заявки на участие в аукционе в электронной форме, участником будет предложено оборудование, соответствующее техническому заданию, но имеющее другое наименование, модели и производителя товара.

В связи с изложенным возникает ряд вопросов:

1. Требуется ли в данном случае изменение Поставщиком конструкторской документации Заказчика, так как изменился производитель товара?

2. В случае если внесение изменений в конструкторскую документацию не потребуется, как будет данный факт рассматриваться при приемке оборудования? Оборудование будет приниматься в соответствии с техническим заданием или в соответствии с конструкторской документацией?

Спасибо.

Ответ 1:

Настоящим сообщаем Вам, что в соответствии с п. 6-7 приложения №1 к Техническому заданию для изготовления шкафа питания системы управления поворотом лопастей (PUPS) при предварительном согласовании с Покупателем допускается применение составных компонентов шкафов, аналогичных компонентам, указанным в применимой КД (приложение №2 к Техническому заданию) при соблюдении их функционала и полной функциональной технической совместимости применяемых компонентов между собой, а также требований к условиям их эксплуатации, соответствия основным техническим характеристикам (номинальным напряжениям, токам, частоте, сроку службы, включающей и отключающей способностям, стойкости к токам короткого замыкания, требуемым условиям эксплуатации и другим параметрам, характеризующим заменяемый компонент).

В соответствии с п. 13 приложения №1 к Техническому заданию допускается поставка Товара, изготовленного в соответствии с конструкторской документацией Поставщика, согласованной с Покупателем.

На основании вышеизложенного сообщаем Вам, что предлагаемые Поставщиком аналоги компонентов будут рассматриваться совместно с вновь разработанной конструкторской документацией, согласованной с Покупателем на этапе исполнения договора.

Начальник управления
по организации и проведению закупок

Е.С. Тимошенко

