



**Акционерное общество «Атомкомплект»
(АО «Атомкомплект»)**

Участникам закупки

ул. Б.Полянка, д. 25, стр. 1, Москва, 119180
Телефон (499) 949-47-40, факс (499) 949-47-36
E-mail: info@atomkomplekt.org
ОКПО 66859391, ОГРН 1107746480490
ИНН 7706738770, КПП 770601001

_____ № _____

На № _____ от _____

**О разъяснении положений
закупочной документации**

Уважаемые участники!

В соответствии с подпунктом 2.3) пункта 2) раздела 1 приложения № 12 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее - ЕОСЗ) АО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку шкафа бесперебойного питания системы управления поворотом лопастей (PUPS) ветроэнергетической установки LP2 L100-2.5 МВт для нужд АО "Росатом Возобновляемая энергия", в ответ на запрос участника закупки сообщает следующее:

Вопрос 1:

Добрый день! На схемах шкафа бесперебойного питания присутствуют компоненты у которых имеются в наличии интерфейсы связи/обмена данными. (Интерфейс CAN) Является ли обязательным их наличие и осуществляется ли в процессе работы обмен информацией/данными и системой контроля и управления ветрогенератором? В техническом задании ничего об этом не сказано. Спасибо!

Ответ 1:

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что данное требование является обязательным так как указано в конструкторской документации, приложенной к Техническому заданию (см. Wiring Diagram).

Начальник управления
по организации и проведению закупок

Е.С. Тимошенко

13.12.2024 304/2632-РДП

Подписан
простой электронной подписью